



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева д.47, тел.: (48535)2-00-11

г. Переславль - Залесский
(место составления акта)

«07» июля 2021 г.
(дата составления акта)

09.00ч.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного надзора юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 57

С 09.00 «10» июня 2021 г. по «07» июля 2021 г. по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, 15

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Кукушкина Сергея Геннадьевича № 57 от 03.06.2021 г.; ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», и муниципального контроля», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказ МЧС РФ от 30 ноября 2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"; Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 №806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: в период с 09 ч.00 мин. «10» июня 2021 г. по 09 ч.00 мин. «07» июля 2021 г.

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена: (заполняется при проведении плановой (внеплановой), выездной (документарной) проверки, указывать дату и время предъявления (направления по почте) распоряжения)
Заведующий МДОУ «Детский сад «Звёздочка» Захарова Екатерина Михайловна 
(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Лисецкая Марина Владимировна, государственный инспектор Переславского района по пожарному надзору (старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ «Детский сад «Звёздочка» Захарова Екатерина Михайловна, зам. заведующего по АХР Брындина Татьяна Георгиевна

1) **Краткая характеристика пожарной опасности объекта:** Объектом проверки является здание (территория, здания и сооружения) Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка», расположенное по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, 15.

Здание: 2-ухэтажное кирпичное, крыша плоская, мягкая кровля. II степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности помещения – Ф1.1. Имеется подвальное помещение. В здании детского сада предусмотрены наружные пожарные лестницы. Эксплуатационные испытания проведены, имеется протокол № 18 от 12.07.2017 г. В здании детского сада предусмотрен внутренний пожарный водопровод, имеются в наличии 6 пожарных шкафов, укомплектованных пожарным оборудованием в полном объеме. Имеется акт испытания внутреннего пожарного водопровода № 6 от 24.03.2021 г. Помещения детского сада оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре с дублированием светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны. Огнетушители имеются в наличии согласно произведенному расчету. К зданию имеется подъезд.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Имеются недочеты по АПС и СОУЭ согласно акту проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданный обслуживающей организацией 04.06.2021 г.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.54	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звёздочка»
2.	Отсутствуют удостоверения с обучения мерам пожарной безопасности у ответственных лиц	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 3	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звёздочка»
3.	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре отсутствует в подсобном помещении у центрального входа	НПБ 110-03; НПБ 104-03; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.54, Федеральный закон РФ № 123-ФЗ	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звёздочка»

		от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СП 5.13130.2009* прил. А, прил. А3 п.5.1, п.9.2	
4.	Не предусмотрена защита дымовых пожарных извещателей от механических повреждений в помещении спортзала.	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; НПБ 88-2001 п. 12.25	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звёздочка»
5.	Выход из подвала не изолирован от общей лестничной клетки противопожарной преградой 1-го типа (вход в подвал совмещен с лестничной клеткой в правом крыле здания)	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 25; СНиП 21-01-97* п. 6.9 эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа; Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звёздочка»

В журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отметка внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 57/1/57 от 07.07.2021 г.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по

Переславскому району

Лисецкая Марина Владимировна

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)


«07» июля 2021 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка» Захарова Екатерина Михайловна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ____ » _____ 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

(4852) 79-09-01
телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области