



ПЛАН

мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада «Звёздочка» № 57 от 07.07.2021

Наименование надзорного органа:

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

№ п/п	Вид нарушения, выявленные в ходе плановой выездной проверки	Мероприятия по устранению нарушений	Срок устранения нарушений	Ответственные за исполнение
1	Имеются недочеты по АПС и СОУЭ согласно акту проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданный обслуживающей организацией	Устранить недочеты по АПС и СОУЭ согласно акту проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданный обслуживающей организацией	01.06.2022г.	Сибирякова З.А., заведующая хозяйством
2	Отсутствуют удостоверения обучения мерам пожарной безопасности у ответственных лиц	Написать в УО письма о выделении денежных средств для оплаты задолженности за обучение	01.06.2022г.	Сибирякова З.А., заведующая хозяйством
3	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре отсутствует в подсобном помещении у центрального входа	Установить автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре в подсобном помещении у центрального входа	01.06.2022г.	Сибирякова З.А., заведующая хозяйством
4	Не предусмотрена защита дымовых пожарных извещателей от механических повреждений в помещении спортзала	Установить защиту дымовых пожарных извещателей от механических повреждений в помещении спортзала	01.06.2022г.	Сибирякова З.А., заведующая хозяйством
5	Выход из подвала не изолирован от общей лестничной клетки противопожарной преградой 1-го типа	Установить противопожарную дверь при входе в подвал	01.06.2022г.	Сибирякова З.А., заведующая хозяйством