

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 79**  
**о назначении административного наказания**

«07» июля 2021 г.

г. Переславль-Залесский  
(место рассмотрения: город, село, район)

Я. государственный инспектор Переславского района Ярославской области по пожарному надзору майор внутренней службы Лисецкая Марина Владимировна  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматриваемого дела)

рассмотрев протоколы об административном правонарушении № 79 от «07» июля 2021 г. и материалы на должностное лицо Захарову Екатерину Михайловну  
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения)

17.08.1987 г. р. уроженку города Москвы

1. проживающего (ую) гор. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, 11-16  
(адрес места жительства)

работающего (ую) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звёздочка»  
(полное наименование предприятия, объекта или учебного заведения)

В качестве заведующий детским садом и являясь ответственным лицом за пожарную безопасность, ранее к административной ответственности не привлекалась  
(занимаемая должность)

Материалами установлено, что должностное лицо Захарова Екатерина Михайловна  
(фамилия, И., О.)

нарушил (а) при проведении плановой проверки в период с 09.00 10 июня 2021 г. по 09.00 07 июля 2021 г. Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении противопожарного режима», строительных норм и правил (СНиП 21-01-97\*) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие с 01.01.1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.1997г. №18-7), в здании Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка», расположенного по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д. 15, а именно:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                       | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Имеются недочеты по АПС и СОУЭ согласно акту проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданный обслуживающей организацией 04.06.2021 г. | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.54                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.    | Отсутствуют удостоверения обучения мерам пожарной безопасности у ответственных лиц                                                                                                       | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479<br>«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 3                                                                                                                                                                                                        |
| 3.    | Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре отсутствует в подсобном помещении у центрального входа                                                          | НПБ 110-03; НПБ 104-03;<br>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.54, Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СП 5.13130.2009* прил. А, прил. А3 п.5.1, п.9 2 |



|    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Не предусмотрена защита дымовых пожарных извещателей от механических повреждений в помещении спортзала                                                            | Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; НПБ 88-2001 п. 12.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. | Выход из подвала не изолирован от общей лестничной клетки противопожарной преградой 1-го типа (вход в подвал совмещен с лестничной клеткой в правом крыле здания) | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 25; СНиП 21-01-97* п. 6.9 эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа; Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6 |

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 1 ст. 20.4

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций. В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ подлежит административной ответственности.

В силу, статьи 2.1 КоАП РФ должностное лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Так, должностное лицо, Бровко Татьяна Юрьевна, не приняло все зависящие от него меры к соблюдению обязательных требований пожарной безопасности, которые устраняются не только вмешательством в объемно-планировочные решения здания (помещений), но и рядом другим мероприятий, а именно:

- проведением расчетов пожарного риска с определением необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей при пожаре (ст.ст. 6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- проведением организационно-распорядительных мероприятий, запрещением эксплуатации помещений (до приведения к действующим нормам) не соответствующих обязательным требованиям пожарной безопасности и др. (ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»);

Таким образом, в период с 10 июня 2021 года по 07 июля 2021 года заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка» Захарова Екатерина Михайловна, как должностное лицо ответственное за выполнение требований пожарной безопасности, совершила административное правонарушение предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации в здании Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка», расположенного по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д. 15.

На основании изложенного, руководствуясь ч.ч. 2, 3 ст. 4.4; ст. 23.34; п.1 ч.1. 29.9; ч.ч. 1, 3, 5 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание имущественное и финансовое положение лица, смягчающие и отягчающие вину обстоятельства (не выявлено), характер совершенного правонарушения, а так же, что в случае пожара выявленные нарушения могут привести к тяжёлым последствиям в виде причинения вреда жизни и здоровью людей, повреждения или уничтожения имущества, что является недопустимым. Так же учтено, что отсутствие денежных средств не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации в качестве основания для освобождения от исполнения установленных законом обязанностей (пункт 8 Постановления пленума Высшего Арбитражного Суда РФ постановления от 22.06.2006г. № 21, определение Верховного суда РФ от 15.10.2008г. №32-Впр08-11). Вместе с тем согласно Постановления Шестого Арбитражного апелляционного суда от 11.09.2012г. №06АП-3747/2012 устранение части нарушений обязательных требований пожарной



безопасности после проведения проверки не свидетельствует об отсутствии факта события административного правонарушения.

Рассматривая вопрос о наличии исключительных обстоятельств, принимая во внимание имущественное и финансовое положение должностного лица Бровко Татьяны Юрьевны и что приняты меры по устранению нарушений действующего законодательства и совершение данного нарушения впервые, полагаю, что наказание должно отвечать целям административного наказания, одной из которых является предупреждение совершения административных правонарушений в дальнейшем, и не должно превращаться в инструмент экономического подавления субъекта, считаю возможным применить низший порог штрафа предусмотренный ч.1 ст.20.4 КоАП РФ. Такое наказание будет являться разумным, справедливым и соразмерным содеянному.

**ПОСТАНОВИЛ:**

**1. Признать заведующего Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка» Захарова Екатерина Михайловна**

(полное наименование должностного лица, ФИО)

виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в пределах санкции, предусматривающей наказание лицу, совершившему указанное действие (бездействие), административное наказание в виде административного штрафа по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в размере шести тысяч (6000) рублей

(указывается размер штрафа цифрами и прописью)

2. Объявить, что он (а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение десяти суток со дня вручения или получения его копии в соответствии с ч. 1 п.3, ст. 30.1 КоАП РФ, ч.1 ст.30.3 КоАП РФ.

непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

3. Постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении (ч.1 ст.30.3 КоАП РФ), если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано; после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту (ч.3 ст.30.9 КоАП РФ), если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление (п.п. 3-5 ст. 30.7 КоАП РФ); ( п.п. 1,2 ст.31.1 КоАП РФ).

Постановление предъявлено к исполнению « 17 » 07 2021 г.

4. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьёй 31.5 КоАП РФ (ст.32.2 ч.1,3 КоАП РФ) в: УФК по Ярославской области (Главное управление МЧС России по Ярославской области, л/с 04711784100) КПП 760401001 ИНН 7604071046 ГУ МЧС Ярославской области Код ОКТМО 78701000 Номер счёта получателя платежа единый казначейский счет 40102810245370000065 казначейский счет 03100643000000017100 в отделение Ярославль банка России/УФК по Ярославской области г. Ярославль БИК 017888102 КБК 177 1 16 01201 01 0004 140 Штраф за нарушение требований пожарной безопасности. УИН 17700709021001343276

5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении ста восьмидесяти дней со срока, указанного ч.1 ст.32.2 в КоАП РФ, материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в срок, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу, влечёт наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч. 5 ст.32.2 КоАП РФ)



(подпись лица, вынесшего постановление)

(Лисецкая М.В.)

(ФИО)

Копию постановления получила: ✓ Захарова Е.М.

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление, дата)

(ФИО)

дата, подпись

(ФИО)

дата, подпись

(ФИО)

Копия постановления направлена \_\_\_\_\_

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

ОТМЕТКА об исполнении постановления.

Постановление № 79 от "07 июля 2021 г.

Исполнено \_\_\_\_\_

(указывается дата и номер финансового документа)

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области – 79-09-01