



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району
152025 г. Переславль, ул. Менделеева 47 "а", 2-00-11

Предписание №57/1/57

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«07» июля 2021 года

г. Переславль-Залесский

09 ч. 30 мин.

Лисецкой Мариной Владимировной, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району (государственным инспектором Переславского района по пожарному надзору) на основании распоряжения заместителя главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Кукушкина Сергея Геннадьевича № 57 от 03 июня 2021 г.; ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказа МЧС РФ от 30 ноября 2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"; Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 №806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

в период с 09 ч.00 мин. «10» июня 2021 г. по 09 ч.00 мин. «07» июля 2021 г. проведено плановое мероприятие по надзору с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в отношении объекта защиты, принадлежащего Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Звёздочка», расположенного (ых) по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д. 15,

совместно с заведующим детским садом Захаровой Екатериной Михайловной, зам. заведующего по АХР Брындиной Татьяной Георгиевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении
1.	Имеются недочеты по АПС и СОУЭ согласно акту проверки работоспособности средств обеспечения пожарной	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п.54	01.06.2022 г.	

	безопасности зданий и сооружений, выданный обслуживающей организацией 04.06.2021 г.		
2.	отсутствуют удостоверения на принятие мер по пожарной безопасности у ответственных лиц	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 3	01.06.2022 г.
3.	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре отсутствует в подсобном помещении у центрального входа	НПБ 110-03; НПБ 104-03; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.54, Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СП 5.13130.2009* прил. А, прил. А3 п.5.1, п.9.2	01.06.2022 г.
4.	Не предусмотрена защита дымовых пожарных извещателей от механических повреждений в помещении спортзала	Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; НПБ 88-2001 п. 12.25	01.06.2022 г.
5.	Выход из подвала не изолирован от общей лестничной клетки противопожарной преградой 1-го типа (вход в подвал совмещен с лестничной клеткой в правом крыле здания)	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 25; СНиП 21-01-97* п. 6.9 эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа; Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6	01.06.2022 г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по
Переславскому району
Лисецкая Марина Владимировна
(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«07» июля 2021 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Заведующий Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Звёздочка» Захарова Екатерина Михайловна

«07» июля 2021 г.


(подпись)